

# Turkstra Handelonderneming Sneek

afdeling techniek

# Testrapport

	<b>Omschrijving onderdeel:</b>	Frequentie regelaar	
	<b>Fabrikant:</b>	Danfoss	
	<b>Typenummer:</b>	VLT 5001 175Z0034	
	<b>Vermogen Freq.Reg.</b>	0,75 Kw	
	<b>Nummer:</b>	VLT5003PT5B20STR3DLF00A00C0	
	<b>Serienummer:</b>	145135G022	
	<b>Spanning in:</b>	3 fase 380 - 500V 50 - 60 Hz	
	<b>Spanning uit:</b>	3 fase 0-... 0 - 1000Hz	
	<b>Getest met:</b>	Elektromotor B	
	<b>Type motor:</b>	onbelaste asynchrone motor	
	<b>aantal KW motor:</b>	0,55 Kw	
	<b>Spanning:</b>	3 fase 400V	
	<b>TESTINSTELLINGEN:</b>	Via bedienpaneel	
	<b>Geregeld toerental:</b>	1,00 Hz t/m 105,00 Hz Fwd - Rev Jog - 10Hz	
	<b>Weerstand:</b>	nvt	
	<b>Testduur:</b>	1 uur	
	<b>getest door</b>	EAJ	status o.k.
	<b>Bijzonderheden / Kenmerken:</b>		

