

# Turkstra Handelonderneming Sneek

afdeling techniek

# Testrapport

|  |                                    |  |             |
|--|------------------------------------|--|-------------|
|  | <b>Omschrijving onderdeel:</b>     | Frequentie regelaar                        |             |
|  |                                    |  |             |
|  | <b>Fabrikant:</b>                  | Danfoss                                    |             |
|  |                                    |  |             |
|  | <b>Typenummer:</b>                 | VLT 5004<br>175Z0052                       |             |
|  | <b>Vermogen Freq.Reg.</b>          | 2,2 Kw                                     |             |
|  |                                    |  |             |
|  | <b>Nummer:</b>                     | VLT5004                                    |             |
|  |                                    |  |             |
|  | <b>Serienummer:</b>                | 016309G077                                 |             |
|  |                                    |  |             |
|  | <b>Spanning in:</b>                | 3 fase 380 - 500V 50 - 60 Hz               |             |
|  | <b>Spanning uit:</b>               | 3 fase 0-... 0 - 1000Hz                    |             |
|  | <b>Getest met:</b>                 | Elektromotor E                             |             |
|  | <b>Type motor:</b>                 | onbelaste asynchrone motor                 |             |
|  | <b>aantal KW motor:</b>            | 2,2 Kw                                     |             |
|  | <b>Spanning:</b>                   | 3 fase 400V                                |             |
|  |                                    |  |             |
|  | <b>TESTINSTELLINGEN:</b>           | Via bedienpaneel                           |             |
|  | <b>Geregeld toerental:</b>         | 1,00 Hz t/m 106,00 Hz Fwd - Rev Jog - 10Hz |             |
|  | <b>Weerstand:</b>                  | nvt  |             |
|  | <b>Testduur:</b>                   | 1 uur                                      |             |
|  | <b>getest door</b>                 | EAJ  | status o.k. |
|  | <b>Bijzonderheden / Kenmerken:</b> |  |             |
|  |                                    |  |             |
|  |                                    |  |             |

