

Turkstra Handelsonderneming Sneek

afdeling techniek

Testrapport

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Omschrijving onderdeel: | Frequentie regelaar | |
| (test) DATUM: | 29-9-2020 | |
| Fabrikant: | Eurotherm Drives | |
| Typenummer: | 650V | |
| Vermogen Freq.Reg. | 1,5 Kw | |
| Nummer: | 650V/015/400/F/00/DISPR/UK/RS0/0 | |
| Serienummer: | 112788801003103 | |
| Test Instellingen Freq.Reg. | 0 Hz t/m 100,0 Hz | |
| Spanning in: | 3 fase 400V | |
| Spanning uit: | 3 fase 400V | |
| Getest met: | elektromotor E | |
| Type motor: | onbelaste asynchrone motor | |
| aantal KW motor: | 2,2 Kw | |
| Spanning: | 3 fase 400V | |
| INSTELLINGEN: | via bedieningspaneel op de frequentie regelaar | |
| Geregeld toerental: | 0 Hz t/m 100 Hz Fwd-Rev | |
| Weerstand: | nvt | |
| Testduur: | 1 uur | |
| getest door | EAJ | status o.k. Ventilator doet niets |
| Bijzonderheden / Kenmerken: | mist afdekkap over de aansluitklemmen. | |

