

Turkstra Handelsonderneming

afdeling techniek

Testrapport

Omschrijving onderdeel:	Frequentie regelaar met profibusaansluiting	
(test) DATUM:		23-1-2017
fabrikant:		Danfoss
Typenummer:		VLT 5003
		175Z0814
Vermogen Freq.Reg.		0,37 Kw - 2,2 Kw (1,5 Kw)
Nummer:		VLT5003PT5B20PSR3D0F10A00C0
Prod.Date:		
Serienummer:		071644G288
Test Instellingen Freq.Reg.		0 Hz t/m 80 Hz
Spanning in:		3 fase 400V
Spanning uit:		3 fase 400V
Getest met:		elektromotor C (ster)
Type motor:		onbelaste motor
aantal KW motor:		1,5 Kw
Spanning:		3 fase 400V
INSTELLINGEN:		via toetsenbord op de frequentie regelaar
Geregeld toerental:		0 Hz t/m 80 Hz fwd/rev en Jog 10 Hz
Weerstand:		nvt
Testduur:		1 uur
getest door	EAJ	status o.k.
Bijzonderheden / Kenmerken:		

de frequentie regelaar mist de 24V connector deze is vervangen door vlakstekers + kroonsteen
de frequentie regelaar heeft een profibus aansluiting deze is nu uitgeschakeld en kan ingeschakeld worden d.m.v parameter 927 en 928 op enable te zetten.

